

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

Общество с ограниченной ответственностью «Битех» (ООО «Битех»)
Юридический адрес: Россия, 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5,
эт. 5, пом. 503

Фактический адрес: Россия, 215527, Смоленская область, Сафоновский
р-он, Барановское сельское поселение, промзона, строение 1

Тел.: +7 (48142) 5-17-41, e-mail: info@bitekh.ru

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015

№ FSK.RU.0002.F00016553. Срок действия – до 11.06.2024 г.

Заключение № 25 о состоянии измерений в лаборатории

Действительно до 09.10.2023 г.

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №**Компонент печного топлива
ТУ 19.20.27-001-76453499-2020**

Наименование НТД на отбор проб: ГОСТ 2517-2012
Код ОКПД 2: 19.20.27.111
Дата изготовления продукта: 05.10.2021
Дата отбора пробы: 13.10.2021
Дата проведения испытаний: 13.10.2021
Место отбора пробы: Р 5.1
Номер партии: 10
Размер партии (масса), т: 100

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ	Фактическое значение
1	Условная вязкость при 50 °С, °ВУ	ГОСТ 6258	3-7	1,65
2	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	2,0	1,4
3	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	отсутствие	отсутствуют
4	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	900-990	899
5	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	отсутствие	отсутствуют
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 6356	10	33
7	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 10	плюс 11
8	Коксуемость, %, не более	ГОСТ 19932	0,4	-

Дополнительные требования

№	Наименование показателя	Метод испытания	Значение по ТУ	Фактическое значение
1	*Содержание ароматических составных частей, % масс.	Приложение А к пояснению ТН ВЭД ЕАЭС (т. VI, гр. 27)	не нормируется	67

*- показатель является гарантийным. Испытания по показателю проведены в АО «СЖС Восток Лимитед» в «Лаборатории нефтепродуктов в Санкт-Петербурге».

Зав. лабораторией

Лаборант

Дата выдачи паспорта


Подпись Ткачева Е.А.

Подпись Драгуновская М.А.


13.10.2021