

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

Общество с ограниченной ответственностью «Битех» (ООО «Битех»)
Юридический адрес: Россия, 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5, эт. 5, пом. 503
Фактический адрес: Россия, 215527, Смоленская область, Сафоновский р-он, Барановское сельское поселение, промзона, строение 1
Тел.: +7 (48142) 5-17-41, e-mail: info@bitekh.ru
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ FSK.RU.0002.F00016553. Срок действия – до 11.06.2024 г.
Заключение № 25 о состоянии измерений в лаборатории
Действительно до 09.10.2023 г.

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 5023**Компонент печного топлива
ТУ 19.20.27-001-76453499-2020**

Наименование НТД на отбор проб: ГОСТ 2517-2012
Код ОКПД 2: 19.20.27.111
Дата изготовления продукта: 25.07.2022
Дата отбора пробы: 29.07.2022
Дата проведения испытаний: 29.07.2022
Место отбора пробы: Р 5.1
Номер партии: 12
Размер партии (масса), т: 80

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ	Фактическое значение
1	Условная вязкость при 50 °С, °ВУ	ГОСТ 6258	3-7	1,21
2	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	2,0	отсутствует
3	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	отсутствие	отсутствуют
4	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	900-990	870
5	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	отсутствие	отсутствуют
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 6356	10	16,5
7	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 10	плюс 7
8	Коксуемость, %, не более	ГОСТ 19932	0,4	-

Дополнительные требования				
№	Наименование показателя	Метод испытания	Значение по ТУ	Фактическое значение
1	*Содержание ароматических составных частей, % масс.	Приложение А к пояснению ТН ВЭД ЕАЭС (т. VI, гр. 27)	не нормируется	67
2	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не нормируется	22

*- показатель является гарантийным. Испытания по показателю проведены в АО «СЖС Восток Лимитед» в «Лаборатории нефтепродуктов в Санкт-Петербурге».

Лаборант

Подпись

29.07.2022

Дата выдачи паспорта



Казаку Е.И.